



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОХВИСТНЕВСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА**
ул. Куйбышева, 11, г. Похвистнево, 446450,
Самарская область.



Директору ГБОУ ООШ с. Малый

Толкай Реблян И.Е.

svu_m_tolkay_sch@63edu.ru

31.05.2025 №21-03-2025/Прдп677-25-239

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности и об образовании в
Российской Федерации

Похвистневской межрайонной прокуратурой Самарской области проведена проверка законодательства о законодательства о пожарной безопасности и об образовании в Российской Федерации в деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Средняя общеобразовательная школа с. Малый Толкай.

В ходе данной проверки выявлены многочисленные и грубые нарушения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и об образовании.

Статьей 15 Конституции Российской Федерации установлено, что Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

В силу ст. 6 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Семейным кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Названным законом также определяется, что одним из основных направлений государственной политики в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних является охрана здоровья.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий

физического и психического развития детей. Дети независимо от их семейного и социального благополучия подлежат особой охране, включая заботу об их здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере охраны здоровья, и имеют приоритетные права при оказании медицинской помощи.

В Российской Федерации основные правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности определяются Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Статьей 37 данного Федерального закона определены обязанности организаций в области пожарной охраны.

Руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению, а также выполнять иные обязанности, определенные законом и иными нормативно-правовыми актами.

Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила), которые обязательны для исполнения предприятиями, организациями и учреждениями, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.

Проверкой установлены следующие нарушения означенного законодательства:

- Не обучены мерам пожарной безопасности ответственные лица за пожарную безопасность. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам. (п. 3 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);

- Не представлены документы по огнезащитной обработке (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения. (п. 13 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- Не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности, а именно: обозначающие размещение первичных средств пожаротушения (F04) (2 этаж левое крыло), кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики (F10) (2 этаж центральная лестничная клетка). (п. 36 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020);

- Не обеспечивается автоматическая разблокировка и (или) открывание ворот, установленных при въезде на территорию учреждения, а также нахождение

их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники при срабатывании систем противопожарной защиты в случае пожара (за исключением организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно, при устройстве видео- и аудио-связи с местом их установки). (п. 71 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- Не осуществляется дублирования сигналов пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны (ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- В спортивном зале отсутствует защитная конструкция «Извещатель пожарный ручной», «Извещатель пожарный дымовой» и «Световое табло выход» от механических повреждений (ст. 4, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.34 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»).

Указанное положение недопустимо, так как препятствует безопасному обучению и воспитанию детей и может повлечь человеческие жертвы при наступлении чрезвычайных происшествий. В силу закона образовательное учреждение обязано осуществлять мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности, а не создавать предпосылки для их нарушения.

Причинами допущенных нарушений законодательства явилось отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства образовательного учреждения, ненадлежащее исполнение работниками образовательного учреждения должностных обязанностей, игнорирование ими требований означенного законодательства, что повлекло за собой нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних на охрану их жизни и здоровья.

Учитывая изложенное, в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений законодательства и недопущению подобного впредь.

2. Рассмотреть вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения закона.

3. О дате, времени и месте рассмотрения представления заблаговременно уведомить межрайонного прокурора с целью обеспечения участия представителя прокуратуры.

4. О результатах рассмотрения и конкретных принятых мерах сообщить в Похвистневскую межрайонную прокуратуру в письменной форме в предусмотренный законом месячный срок, с приложением протокола рассмотрения представления и приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Похвистневский
межрайонный прокурор

О.В. Дубков

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 308C9D1BDC14DCE2FE37670B544117A0
Владелец **Дубков Олег Викторович**
Действителен с 14.05.2024 по 07.08.2025

Кальдяев Д.С. 2-25-60